

Dotčené parcely k.ú. Dobromilice [627364]

| | |
|--------|---|
| 1232/1 | Obec Dobromilice 79825 Dobromilice Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. |
| 23 | Obec Dobromilice 79825 Dobromilice Druh pozemku: zahrada Způsob ochrany nemovitosti Název zemědělský půdní fond Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. |
| 1276/1 | Česká republika Právo hospodařit s majetkem státní: Adresa – Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené Druh pozemku: vodní plocha Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. |
| 56 | Rudýk Jaroslav č.p. 66, 79825 Dobromilice, Rudýková Anna č.p. 66, 79825 Dobromilice Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. |
| 1233/1 | Obec Dobromilice 79825 Dobromilice Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. |

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

| | |
|--|-------------------------------------|
| | venkovní vedení NN |
| | zemní kabely veřejného osvětlení |
| | venkovní vedení veřejného osvětlení |
| | KANALIZACE |
| | sdělovací kabely |
| | stávající vodovod |
| | stávající plynovod |

Legenda veřejného osvětlení

| | |
|--|---|
| | CYKY-J 4x16 zemní kabel veřejného osvětlení a FeZn 10 uzemňovací drát délka výkopu ...cca 330m v celé trase v kabelové chráničce - vnitřní průměr 75mm |
| | navržený stožár veřejného osvětlení (výška nad zemí 6m) Opatřený výbojkovým svítidlem -70W, IP 65, výbojka sodíková SON-T Plus 70W hloubka stožárového pouzdra - 80 cm 11 kusů |
| | stávající světla veřejného osvětlení - budou demontována a odpojena z venkovního vedení VO |

Poznámka:

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí.
Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz-400/TN-C
Ochrana před nebez. dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| VYPRACOVAL Ing. Grepl | AUTORIZOVAL: Ing. Grepl | ELEKTROPROJEKCE Ing. Zdeněk Grepl Trávníky č.p. 829 798 41 Kostelec na Hané IČO: 133 84 856 tel: 604567363 |
| MÍSTO: Dobromilice | Obecní úřad: Dobromilice | |
| INVESTOR : Obec Dobromilice, Dobromilice 6, 798 25 Dobromilice | | STUPEŇ DATUM ZAK. Č. MĚŘÍTKO FORMÁT Číslo výkresu |
| AKCE : NOVÉ CHODNÍKY V DOBROMILICÍCH | | PDPS 1/2014 22/2013 1 : 500 6x44 |
| Objekt: | Veřejné osvětlení | 2 |
| Obsah | Celková situace stavby | |

